

ATTESTATO DI ESAME  DELLA PROGETTAZIONE
EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

No. CA50.00558

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità all'Allegato XIII - § 3.3 della Direttiva 95/16/CE, si dichiara che il seguente prodotto:

Following the checks carried out according to Annex XIII - § 3.3 of the Directive 95/16/EC, we declare that the following product:

ASCENSORE ELETTRICO / IDRAULICO
Electric and hydraulic lift

Marca / Trade mark **GRUPPO MILLEPIANI**

Modello / Model **PARETE PANORAMICA WH**

soddisfa le disposizioni della Direttiva sopra citata
is in compliance with the requirements of the above Directive.

(Ulteriori informazioni sono riportate in allegato / Further information are enclosed)

Detentore dell'Attestato:
Certificate holder:

GRUPPO MILLEPIANI SpA
VIALE AGUGGIARI 12 - 21100 VARESE VA

Il numero identificativo dell'IMQ quale organismo notificato è: 0051
The IMQ identification number as notified Body is: 0051

2009-07-08

Milano, _____
Milan


IMQ S.p.A.

Il presente Attestato annulla e sostituisce il precedente
This Certificate cancels and replaces the previous one

No. _____ dell/of _____

Mod. 536 2000-01



ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DELLA PROGETTAZIONE N. CA50.00558
Annex to EC Design Examination Certificate no.

Rapporto di prova n. / Test report no. 50AJ00008

Marca / Trade mark GRUPPO MILLEPIANI

Modello / Model PARETE PANORAMICA WH

1.0 Ulteriori informazioni / Other information	
1.1 Esclusioni specifiche <i>Specific exclusion</i>	-----
1.2 Conformità alla norma <i>Compliance with standards</i>	-----
1.2 Soluzioni adottate se non conformi alle norme EN 81-1 e EN 81-2	<i>Technical solutions adopted if not compliant with EN 81-1 and EN 81-2 standard</i>
Soluzione che prevede la realizzazione di pareti della cabina in vetro senza il corrimano. Considerate le caratteristiche del vetro utilizzato, la soluzione risulta conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 95/16/CE.	<i>Solution for realization of the car walls made in glass without handrail. Considered the characteristic of the glass used, the solution is in conformity with the essential requirements of Directive 95/16/CE.</i>

Data di rilascio: / Date of issue: 2009/07/08

Pagina 1 di 1 / Page 1 of 1

